

空氣環境調查概要

社長	部長	課長	係長	主任

建築物名称	
測定年月日	平成 年 月 日
実施者	印
補助者	

建築物環境衛生管理基準		測定値		不適箇所数	概評
測定項目	基準値	最高値	最低値	測定箇所数	
温度	瞬間値 17 ~ 28 °C	22.5 °C	13.1 °C	0 / 0	
相对湿度	40 ~ 70 %RH	23.3 %RH	13.5 %RH	0 / 0	
気流	0.5 m/sec 以下	0.21 m/sec	0.00 m/sec	0 / 0	
二酸化炭素 (CO2)	平均値 1000 ppm 以下	751 ppm	569 ppm	0 / 0	
一酸化炭素 (CO)	10 ppm 以下	0.2 ppm	0.0 ppm	0 / 0	
浮遊粉じん量	0.15 mg/m3 以下	0.042 mg/m3	0.028 mg/m3	0 / 0	

特記事項