環 境 測 定 結 果【1】

建築物名称	
測定年月日	平成 年 月 日
天 候	

測 定 場 所	測 定 状 況			温 度			湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉じん		照度	騒音	備 考
	時刻	在室人員	喫煙者数	17 ～ 28℃			40～70%	0.5 m/s	1,000 ppm		10 ppm		0.15 mg/m3				
				1.2m	0.1m	差			瞬間	平均	瞬間	平均	瞬間	平均			
	時:分	人	人	℃	℃	℃	%RH	m/s	ppm	ppm	ppm	ppm	mg/m3	mg/m3	Lx	db	
F.P-01																	
F.P-02																	
F.P-03																	
F.P-04																	
F.P-05																	
F.P-06																	
F.P-07																	
外気 F.P-00																	
外気																	
使 用 測 定 機 器	空気環境測定セット MODEL IES-3000 ID=5X0138																
	(柴田科学株式会社製)																